

INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 067967
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: NA BORGES 1 SUPERFICIAL AIGUES AMUNT CENTRADA
 FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.99 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	5430 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.15 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.25 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	33.3 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	1701.6 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	372.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	292.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	940mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	200.4 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	107.3 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	980.3 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	38.7 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.37 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	3919 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	13.0 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	37.4 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 067967
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: NA BORGES 1 SUPERFICIAL AIGUES AMUNT CENTRADA
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 23/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 1

NUMERO DE ANALISIS: 067968
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: NA BORGES 2 SUPERFICIAL SORTIDA
 FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.20 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	13200 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.09 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.21 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	19.7 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	4679.4 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	679.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	219.6 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1820mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	224.4 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	307.2 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	2850.2 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	98.3 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	<0.02 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	9711 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	<0.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	2.0 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	13.4 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 2

NUMERO DE ANALISIS: 067968
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: NA BORGES 2 SUPERFICIAL SORTIDA
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 23/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1


NUMERO DE ANALISIS: 067964
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: NA BORGES 3 POU O 2/03/05 14:00H
 FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 14/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.23 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	2450 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	18.3 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	638.1 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	187.7 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	329.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	650mg/l CO ₃ Ca (*)	- mg/l CO ₃ Ca (*)
CALCIO	160.3 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	60.9 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	386.6 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	11.0 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 067964
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160


DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: NA BORGES 3 POU O 2/03/05 14:00H
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 14/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 15/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

