INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 067966
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: 7 POU HORT SON SERRA
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 14/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**7.66**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**3600**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**<0.05**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**<0.05**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**26.9**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**1006.8**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**225.2**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**341.6**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**830**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**192.4**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**85.3**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**531.2**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**14.3**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES

UL INDEPENDANTS - UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES

Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 067966
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: 7 POU HORT SON SERRA
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 14/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 15/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UL UNION INTERNACIONAL DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ ISO 9001 EC-0839/02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 067971
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SON REAL 8 SUPERFICIAL ENTRADA
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**8.34**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**3380**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**0.12**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**0.28**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**48.7**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**850.8**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**366.5**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**268.4**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**810**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**168.3**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**95.0**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**498.2**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**19.9**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
FOSFATOS	**0.29**	mg/l	-	mg/l
RESIDUO SECO A 105 ºC	**2452**	mg/l	-	mg/l
NITROGENO KJELDAHL	**1.4**	mg/l	1	mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	**5.0**	mg/l	-	mg/l
CLOROFILA A	**77.7**	mg/m3	--	mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES

UL INDEPENDANTS - UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES

Applus ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 067971
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SON REAL 8 SUPERFICIAL ENTRADA
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 23/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONAL DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 067972
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SON REAL 9 SORTIDA SUPERFICIAL
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**8.46**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**9300**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**0.06**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**0.20**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**40.3**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**3119.6**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**669.0**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**244.0**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**1480**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**248.5**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**209.7**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**1967.9**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**65.9**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
FOSFATOS	**<0.02**	mg/l	-	mg/l
RESIDUO SECO A 105 ºC	**6716**	mg/l	-	mg/l
NITROGENO KJELDAHL	**0.7**	mg/l	1	mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	**9.0**	mg/l	-	mg/l
CLOROFILA A	**24.3**	mg/m3	--	mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONAL DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
A+ Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 067972
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SON REAL 9 SORTIDA SUPERFICIAL
FECHA DE RECOGIDA: 03/03/05 FECHA DE RECEPCION: 03/03/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 03/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 23/03/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONAL DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus ISO 9001 EC-0839/02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC